



**Администрация  
Ардатовского  
муниципального округа  
Нижегородской области  
Управление  
образования**

ул. Ленина, 28, р.п. Ардатов,  
Нижегородская область, 607130  
тел./факс: 8(83179) 5-08-40  
E-mail: arono@mts-nn.ru

Руководителям ОО

03.07.2023 № 01-20/601  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области информирует о том, что прокуратурой Ардатовского района Нижегородской области была проведена проверка исполнения федерального законодательства о социальной защите инвалидов при эксплуатации зданий образовательных учреждений (далее-ОО) и сообщает.

Конкретные параметры доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения предусмотрены сводами правил СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001";

Пунктом 6.5.9 СП 59.13330.2020 установлено, что информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения и рядом с устройствами вызова помощи;

Согласно представления прокуратуры, установлено, что данные таблички перед входом в здания отсутствуют у всех ОО, кроме МБОУ АСШ №2.

С целью устранения допущенных нарушений всеми ОО следует приобрести и установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

Начальник управления образования *Бутова*

Г.В.Бутова